



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA
Estado de São Paulo

Cabreúva SP, 04 de abril de 2017.

Ofício VE nº 066/2017

Ilustríssimo Senhor!

Com cordiais cumprimentos, solicito a V. S.^a especiais e céleres providências, visando a apuração de falta d'água constante nas dependências da Escola Estadual "Ana Mesquita Laurini", fato que fora trazido a esta Vereadora por alunos e seus pais, professores e funcionários, pois estes dependem diretamente desse bem imprescindível à satisfação de suas necessidades básicas.

Ressalvo que o problema parece ser recorrente, pois há relatos de antigos alunos neste sentido.

Com antecipados agradecimentos, subscrevo-me mui.

Atenciosamente,


NOEMI MEDEIROS BERNARDES
Vereadora

CLEBER FRANK EBURNEO

DD. Gerente da SABESP em Cabreúva

NESTA

ajvc

Avenida Major Antônio da Silveira Camargo, 395 – Centro - CABREÚVA – Estado de São Paulo
CEP: 13315-000 – Fone (11) 4528-4522 – Fax (11) 4528-1222

CABREÚVA – "CIDADE DA AMIZADE"

*Recubi em
13/04/17
- as 11:52h*

Cabreúva, 13 de abril de 2017.

Ofício RJDIA - 021/17

A

Câmara Municipal de Cabreúva
Sra. Noemi Medeiros Bernardes
Vereadora

Em resposta ao Ofício VE nº 066/17 sobre a ocorrências constantes de Falta de Água na Escola Estadual Ana Mesquita Laurini situada na Rua Renato Nideraver Zan, s/n no Bairro Bonfim, venho através deste informar que em atendimento ao Protocolo nº 233-3635/17 de 04/04/17 estivemos no local na mesma data as 15h40 para verificação de falta de água local e constatamos a obstrução do ramal de água e solucionamos imediatamente o problema com a desobstrução do ramal.

Hoje retornamos ao local conforme protocolo 233-3980/17 as 15h00 e constatamos juntamente com a Zeladora da Escola que não houve novas ocorrências após o reparo do ramal e que o abastecimento de água na Escola se mantém normalizado desde então.

Certo de poder atender a vossa solicitação, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Bernardo Cesar Benedeti

Encarregado do Setor Cabreúva – RJDIA
UNIDADE DE NEGÓCIOS CAPIVARI/JUNDIAÍ

CAMARA MUNICIPAL DE CABREUVAADMINISTRATIVO
PROTOCOLO
PROTOCOLO

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
Data: 18/04/2017 14:26
Sistema CECAM**PROTOCOLO**

Número do Processo: 62	Ano: 2017	Data/Hora : 18/04/2017 14:26
Nome do Requerente: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		Fone: 11-45295951
Endereço/Bairro: Rua Vereador João Pedro da Silva - Jacaré		
Cidade: Cabreúva		CEP: 13318-000

Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 43776517000180
-----------------------------	-------------	---

Documento: OFICIO - 62
Assunto: Ofício RJD14 021/2017
SubAssunto:
Justificativa:
Descrição: RESPOSTA OF. VEREADORA NOEMI

Data Vencimento: 18/04/2017	Valor: 0,00	_____ <i>REQUERENTE</i>
Código Contábil: 1		

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0000622017